



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д.11, г. Находка, 692928

тел/факс: (4236) 74-32-62 E-mail [nakhodka@pkprn.ru](mailto:nakhodka@pkprn.ru) <http://www.25.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

Предписание № 142

**Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**

23.10.2019 г.

г. Находка

При проведении внеплановой выездной проверки по распоряжению врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 2231 от 14.10.2019 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 54 «Малыш» г. Находка (ИНН 2508018040, ОГРН 1022500704434 от 01.03.93, юр. адрес: г. Находка, ул. Постышева, д. 37Б), расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д. 37Б, выявлено:

Предписание №111 от 29.09.2017г не выполнено по пункту № 6 в группе № 6 умывальные раковины не установлены из расчета на 25 детей (установлено 4 умывальные раковины, част из которых не работает). По пункту № нарушена целостность раковин для умывания детей в группах № 6, № 10, № 11, № 12. Не проведен ремонт системы канализации. По пункту №8 асфальтовое покрытие на территории детской организации не ровное в сколах, ямах, трещинах.

Что является нарушением ст. 11 Федерального закона № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 3.21; п. 6.16.1, п. 6.16.2, п. 6.16.3 п.17.5; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях».

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

**Предписываю:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка - детский сад № 54 «Малыш» г. Находка, расположенному по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, 37Б

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

1. В срок до 01.10.2020 г.

групповую № 6 оборудовать умывальными раковинами из расчёта на 25 детей.

Основание: п. 6.16.1, п. 6.16.2, п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. В срок до 01.10.2020 г.

Восстановить целостность раковин для умывания детей в групповой № 6, № 10, № 11, № 12. Провести ремонт системы канализации, устранить течь канализационногопровода в умывальных групповых ячеек.



Основание: п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. В срок до 01.10.2020 г.

Восстановить целостность асфальтового покрытия на территории детского сада.

Основание: п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 54 «Малыш» г. Находка

(наименование предприятия, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт  
территориального Управления  
Роспотребнадзора по Приморскому  
краю в г. Находка



Костенецкая Е.М.

Один экземпляр предписания получил(а) \_\_\_\_\_

(Подпись)

Савар С.А.

(расшифровка подписи)

23.10.2019 г.

Сроки выполнения предписания согласованы \_\_\_\_\_

(Подпись)

Савар С.А.