

ЗАО «Строитель-43»
692900 г.Находка
ул.Портовая, 3
Приморский край Россия


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на песок обогащенный строительный ГОСТ 8736-201

Получатель Детский сад № 54
Дата выдачи 04.04.2022г.
Район забора песка: Новолитовск
Количество м3 10
Истинная плотность г\см куб 2,65
Объемный вес кг\м куб. 1425
Содержание пылевидных и глинистых частиц % 1,0
Содержание глины в комьях отсутствует
Модуль крупности 2,34
Гранулометрический состав:

Размеры сит, мм	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,15	менее 0,15
Частные остатки,%	0,25	2,5	4,5	10,0	30,0	30,0	21,5	4,0
Полные остатки,%	0,25	2,75	4,5	14,5	44,5	74,5	96,0	100

Песок соответствует санитарным правилам и нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 15\6 м от 30.06.2015 года

Паспорт выдал
директор производственной
базы ЗАО «Строитель-43»



Каракой Л.И.